

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況

施設名	飛騨市クリーンセンター
施設の種類	焼却施設
年度	令和4年度

1. 処分した一般廃棄物の各月の種類及び数量

1. 処分した 産業廃棄物の各月の種類及び数量													
a.種類	可燃ごみ(産業廃棄物を一部含む)												
b.数量(t)	4.4月	4.5月	4.6月	4.7月	4.8月	4.9月	4.10月	4.11月	4.12月	5.1月	5.2月	5.3月	合計
1号炉	29.58	283.82	244.4	262.66	283.07	266.72	230.49	268.74	237.21	75.55	250.11	306.59	2738.9
2号炉	296.61	251.78	221.3	237.33	229.15	208.6	199.21	233.99	213.84	263.35	0	182.99	2538.15
合計	326.19	535.6	465.7	499.99	512.22	475.32	429.7	502.73	451.05	338.9	250.11	489.58	5277.1

2. 燃焼状況(焼却を行った日における連続測定結果の日平均値を月平均にした数値)

2. 燃焼状況(焼却を行った日における連続測定結果の各月平均値を4月～3月までの数値)

a.燃焼室中の燃焼ガス温度(測定位置:炉出口、管理基準値:800℃以上)													
温度(℃)	4.4月	4.5月	4.6月	4.7月	4.8月	4.9月	4.10月	4.11月	4.12月	5.1月	5.2月	5.3月	年平均
1号炉	870	878	877	877	876	884	884	875	874	874	889	888	879
2号炉	892	892	890	858	843	886	889	886	883	879	-	899	882
b.集じん器流入燃焼ガス温度(測定位置:バグ入り口、管理基準値:200℃以下)													
温度(℃)	4.4月	4.5月	4.6月	4.7月	4.8月	4.9月	4.10月	4.11月	4.12月	5.1月	5.2月	5.3月	年平均
1号炉	190	188	194	195	195	194	188	192	186	185	184	185	190
2号炉	185	186	189	189	182	188	187	184	184	184	-	184	186
c.排ガス中の一酸化炭素濃度(測定位置:測定孔、管理基準値:100ppm以下)													
濃度(ppm)	4.4月	4.5月	4.6月	4.7月	4.8月	4.9月	4.10月	4.11月	4.12月	5.1月	5.2月	5.3月	年平均
1号炉	3	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1
2号炉	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	1	0

3. ばいじんの除去を行った年月日

設備名称	4.4月	4.5月	4.6月	4.7月	4.8月	4.9月	4.10月	4.11月	4.12月	5.1月	5.2月	5.3月	備考
a.冷却設備 (第1次ガス冷却室)	-	16	20	25	22	26	24	21	-	10	-	-	1号炉
	-	16	20	25	22	26	24	21	-	10	-	-	2号炉
b.排ガス処理設備 (集じん器)	-	16	20	25	22	26	24	21	-	10	-	-	1号炉
	-	16	20	25	22	26	24	21	-	10	-	-	2号炉

4. ダイオキシン類の濃度

項目	測定日	結果報告日	測定位置	基準値	測定結果
排ガス(1回目)1号炉	6月22日	7月27日	測定孔	5ng-TEQ/m ³ N	0.22ng-TEQ/m ³ N
排ガス(1回目)2号炉	6月23日	7月27日	〃	〃	0.40ng-TEQ/m ³ N
焼却灰	6月22日	7月27日	上部点検口	3ng-TEQ/g	0.013ng-TEQ/g
飛灰	8月19日	9月20日	〃	〃(※)	1.5ng-TEQ/g
排ガス(2回目)1号炉	12月8日	1月13日	測定孔	5ng-TEQ/m ³ N	0.13ng-TEQ/m ³ N
排ガス(2回目)2号炉	12月9日	1月13日	〃	〃	0.38ng-TEQ/m ³ N

(※)飛灰(排ガスのろ過装置により集めた、ばいじん)は、薬剤で固めてから埋立しているため、基準値は適用除外となっています。

5. ばい煙測定結果(測定位置:測定孔)

項目	基準値	測定結果(1回目)(1号炉)	測定結果(1回目)(2号炉)	測定結果(2目)(1号炉)	測定結果(2回目)(2号炉)
測定日		6月22日	6月23日	12月8日	12月9日
結果報告日		7月25日	7月25日	12月26日	12月26日
ばいじん濃度	0.15g/m ³ N以下	0.004g/m ³ N未満	0.005g/m ³ N未満	0.005g/m ³ N未満	0.004g/m ³ N未満
硫酸化物濃度	17.5以下(K値)	0.0043	0.0079	0.0031	0.0035
窒素酸化物濃度	250ppm以下	97ppm	43ppm	60ppm	58ppm
塩化水素濃度	430ppm以下	30ppm	45ppm	17ppm	25ppm