

令和 7 年度

飛驒市水道水質検査計画

飛驒市環境水道部 水道課

1 基本方針

安全で衛生的な水道水を安定して供給するために、水道水質検査計画を策定します。
この計画に従って水質検査を実施し、適正な水質管理を行います。

- (1) 検査地点は、水質基準が適用される給水栓及び水源とします。
- (2) 検査項目は、水道法で検査が義務づけられている水質基準項目等とします。
- (3) 検査項目及び検査頻度については、別添**水質検査項目一覧表**のとおりとします。
(水道法第20条、水道法施行規則第15条)
- (4) 毎日検査は、各給水栓で色・濁り及び残留塩素の検査を実施し、これに関する記録を作成して保存します。
(水道法第20条第1項及び第2項、水道法施行規則第15条第1項第1号-イ)
- (5) 「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、原水のクリプトスポリジウム等及び指標菌の検査について、水質基準に準じて計画に位置付けします。(厚生労働省健康局水道課長通知「水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について」(平成19年3月30日付け健水発0330005号))
- (6) 水道従事者の定期健康診断は、おおむね6ヶ月ごとに、病原体がし尿に排泄される感染症の患者(病原体の保有者を含む)の有無に関して実施します。(水道法第21条、水道法施行規則第16条第1項)

2 水道事業の概要

(1) 給水状況

【令和6年3月末数値】

給水区域	飛騨市水道事業給水条例第3条に示すとおり
給水人口	20,534人
普及率	99.7%
計画1日最大給水量	12,260m ³
1日最大給水量	10,641m ³
1日平均給水量	8,366m ³

(2) 浄水施設の概要

別表1のとおりとします。

3 水道の原水及び浄水の水質状況及び水質管理上留意すべき事項

別表2のとおりとします。

4 臨時の水質検査に関する事項

水源等で、次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うことができず、給水栓水で水質基準を超えるおそれがある場合には、臨時の水質検査を実施します。

- (1) 水源の水質が著しく悪化したとき。
- (2) 水源に異常があったとき。
- (3) 水道利用者で消化器系感染症が流行したとき。
- (4) 浄水過程に異常があったとき。
- (5) 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
- (6) その他特に必要があると認められるとき。

5 水質検査の方法

毎月検査、3ヶ月に1回実施する検査及び1年（3年）に1回実施する検査については、水道法に基づく厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に委託して実施します。
（令和6年度は一般社団法人 岐阜県公衆衛生検査センターに委託）

6 水質検査計画及び検査結果の公表の方法

令和7年度水質検査計画及び令和6年度水質検査結果については、飛騨市ホームページ、市役所環境水道部水道課、神岡振興事務所建設農林課環境水道係、河合振興事務所地域振興課基盤環境水道係及び宮川振興事務所地域振興課基盤環境水道係で閲覧できます。なお、水質検査計画及び水質検査結果に係る住民からの質問、意見等については、市役所環境水道部水道課窓口で受付しお答えします。

7 関係機関との連携等

- （1）水質検査委託検査機関から検査結果の報告があった際には、直ちにその結果を評価します。
また、不適項目があった場合には、その原因究明に努める等適切に対処します。
なお、その際必要に応じ、保健所、委託検査機関から指導、助言を受けながら実施します。
- （2）年間の水質検査結果が判明した時点で、結果を総合的に判断し、必要に応じ水質検査計画の見直し等を行います。
- （3）水質検査計画に基づく検査の実施等については、委託検査機関及び飛騨保健所等と連携を図り実施します。
- （4）水源周辺地域において、水質汚染事故の発生を認めた場合には、飛騨保健所、飛騨県事務所環境課に情報提供するとともに、必要な浄水処理を行います。

別表 1 浄水施設の概要

【令和6年3月末数値】

区 域	浄水場名	所在地	水 源 名	原水の種類	処理能力 (m3/日)	浄 水 処 理 方 法
【 古 川 地 域 】						
古川上水道	高野	朝開	高野第1～7	地下水	5, 270	塩素消毒
	太江	太江	太江第1, 2	湧水		塩素消毒
末高	末高	末真	末高	湧水	68	塩素消毒
数河	数河	数河	数河	湧水	78	塩素消毒
三ヶ区	中野	中野	中野	地下水	357	塩素消毒
中太江	中太江	太江	中太江	湧水	56	塩素消毒
諏訪	諏訪高区	杉崎	諏訪第1, 2	湧水	289	塩素消毒
	諏訪低区	袈裟丸	諏訪第3, 4	湧水		塩素消毒
五ヶ村	五ヶ村	笹ヶ洞	笹ヶ洞	地下水	313	塩素消毒
畦畑	畦畑東	畦畑	畦畑東	湧水	17	塩素消毒
	畦畑西	畦畑	畦畑西	湧水		塩素消毒
平岩	平岩	平岩	平岩	湧水	11	塩素消毒
【 河 合 地 域 】						
角川	角川	角川	角川	湧水	235	塩素消毒
有家	有家	有家	有家	湧水	19	塩素消毒
羽根	羽根	羽根	羽根	湧水	19	塩素消毒
新名	新名	新名	新名	湧水	17	塩素消毒
上ヶ島	上ヶ島	元田	上ヶ島	湧水	7	塩素消毒
元田	元田	元田	元田	湧水	14	塩素消毒
天生	天生	天生	天生	湧水	10	塩素消毒
稲越	稲越	稲越	稲越第1, 2	湧水, 地下水	107	塩素消毒
保木林	保木林	保木林	保木林	湧水	9	塩素消毒
桂上	桂上	稲越	桂上	湧水	13	塩素消毒
大木	大木	大谷	大木	湧水	11	塩素消毒
芦谷	芦谷	大谷	芦谷	湧水	3	塩素消毒
【 宮 川 地 域 】						
大無雁	大無雁	大無雁	大無雁	湧水	42	塩素消毒
宮川第1	西忍	西忍	宮川第1	地下水	150	塩素消毒
種蔵	種蔵	種蔵	種蔵	表流水	46	普通沈殿池・緩速ろ過・塩素消毒
打保	打保	打保	打保	湧水	46	塩素消毒
杉原	杉原	杉原	杉原	地下水	117	塩素消毒
菅沼	菅沼	菅沼	菅沼	湧水	3	塩素消毒
戸谷	戸谷	戸谷	戸谷	地下水	10	塩素消毒
小豆沢	小豆沢	小豆沢	小豆沢	湧水	3	塩素消毒
岸奥	岸奥	岸奥	岸奥	地下水	2	塩素消毒
丸山	丸山	丸山	丸山	湧水	2	塩素消毒
高牧	高牧	高牧	高牧	湧水	8	塩素消毒
【 神 岡 地 域 】						
神岡上水道	梨ヶ根	梨ヶ根	穴谷, 井ノ谷, 大谷第1, 2	表流水, 湧水	4, 081	連続移動床砂ろ過・急速ろ過・塩素消毒
	釜崎	東雲	東雲	湧水		塩素消毒
西・伏方	西	西	西	湧水	304	塩素消毒
	伏方	伏方	伏方	湧水		塩素消毒
	堀之内	堀之内	堀之内	湧水		塩素消毒
谷・中山	中山	中山	谷・中山	湧水	13	緩速ろ過・塩素消毒
寺林	寺林	寺林	寺林第1, 2	表流水	138	緩速ろ過・塩素消毒
山田	山田	山田	山田第1, 2	表流水	94	普通沈殿池・緩速ろ過・塩素消毒
吉田	吉田	吉田	吉田	表流水	130	緩速ろ過・塩素消毒
上村	上村第1	野首	上村第1	表流水	161	緩速ろ過・塩素消毒
	上村第2	小萱	上村第2	伏流水		塩素消毒
石神	石神	石神	石神	表流水	28	普通沈殿池・緩速ろ過・塩素消毒
神岡数河	神岡数河	神岡数河	神岡数河	表流水	56	緩速ろ過・塩素消毒
麻生野	麻生野	麻生野	麻生野第1, 2	湧水	79	塩素消毒
下之本	下之本	和佐府	下之本	表流水	32	連続移動床砂ろ過・急速ろ過・塩素消毒
森茂	森茂	森茂	森茂	表流水	40	普通沈殿池・緩速ろ過・塩素消毒
西漆山	西漆山	西漆山	西漆山	表流水	9	緩速ろ過・塩素消毒
柏原	柏原	柏原	柏原	伏流水	17	緩速ろ過・塩素消毒

別表２ 水道の原水及び浄水の水質状況及び水質管理上留意すべき事項

区 域	浄水場名	水 源 名	原水の汚染要因 及び水質状況	浄水の水質状況	水質管理上留意すべき事項	
【 古 川 地 域 】						
古川上水道	高野	高野第1～7		これまでの検査結果から水 質基準を満足しており安全 で良質な水です。	カルシウム・マグネシウム・蒸発残留物	
	太江	太江第1, 2			クリプトスフィンジウム	
	末高	末高				
	数河	数河			PH・ヒ素	
	三ヶ区	中野			カルシウム・マグネシウム・蒸発残留物	
	中太江	中太江				
	諏訪	諏訪高区	諏訪第1, 2			クリプトスフィンジウム
		諏訪低区	諏訪第3, 4			
	五ヶ村	五ヶ村	笹ヶ洞			フッ素
	畦畑	畦畑東	畦畑東			
畦畑西		畦畑西				
平岩	平岩	平岩				
【 河 合 地 域 】						
角川	角川	角川		これまでの検査結果から水 質基準を満足しており安全 で良質な水です。	カルシウム・マグネシウム・蒸発残留物・クリプトスフィンジウム	
有家	有家	有家			カルシウム・マグネシウム	
羽根	羽根	羽根			カルシウム・マグネシウム・蒸発残留物	
新名	新名	新名				
上ヶ島	上ヶ島	上ヶ島			カルシウム・マグネシウム・蒸発残留物・クリプトスフィンジウム	
元田	元田	元田				
天生	天生	天生				
稲越	稲越	稲越第1, 2				
保木林	保木林	保木林			カルシウム・マグネシウム・蒸発残留物	
桂上	桂上	桂上				
大木	大木	大木				
芦谷	芦谷	芦谷				
【 宮 川 地 域 】						
大無雁	大無雁	大無雁		これまでの検査結果から水 質基準を満足しており安全 で良質な水です。	カルシウム・マグネシウム・クリプトスフィンジウム	
宮川第1	西忍	宮川第1				
種蔵	種蔵	種蔵	降雨等による濁度		カルシウム・マグネシウム・蒸発残留物・クリプトスフィンジウム	
打保	打保	打保			カルシウム・マグネシウム	
杉原	杉原	杉原				
菅沼	菅沼	菅沼			カルシウム・マグネシウム・蒸発残留物	
戸谷	戸谷	戸谷			カルシウム・マグネシウム・クリプトスフィンジウム	
小豆沢	小豆沢	小豆沢			クリプトスフィンジウム	
岸奥	岸奥	岸奥			亜鉛・鉄	
丸山	丸山	丸山			ヒ素・カルシウム・マグネシウム・蒸発残留物	
高牧	高牧	高牧				
【 神 岡 地 域 】						
神岡上水道	梨ヶ根	穴谷, 井ノ谷, 大谷第1, 2	降雨等による濁度	これまでの検査結果から水 質基準を満足しており安全 で良質な水です。	アルミニウム・クリプトスフィンジウム	
	釜崎	東雲			クリプトスフィンジウム・鉛	
西・伏方	西	西				
	伏方	伏方				
	堀之内	堀之内			クリプトスフィンジウム・鉛	
谷・中山	中山	谷・中山			クリプトスフィンジウム・カルシウム・マグネシウム	
寺林	寺林	寺林第1, 2	降雨等による濁度		クリプトスフィンジウム	
山田	山田	山田第1, 2	降雨等による濁度		クリプトスフィンジウム・鉄・鉛・カドミウム	
吉田	吉田	吉田	降雨等による濁度		クリプトスフィンジウム	
上村	上村第1	上村第1	降雨等による濁度		ヒ素・クリプトスフィンジウム	
	上村第2	上村第2				
石神	石神	石神	降雨等による濁度		クリプトスフィンジウム・鉛	
神岡数河	神岡数河	神岡数河	降雨等による濁度		クリプトスフィンジウム	
麻生野	麻生野	麻生野第1, 2			ヒ素	
下之本	下之本	下之本	降雨等による濁度		色度・マンガン・アルミニウム・クリプトスフィンジウム	
森茂	森茂	森茂	降雨等による濁度		色度・クリプトスフィンジウム	
西漆山	西漆山	西漆山	降雨等による濁度		ヒ素・カルシウム・マグネシウム・クリプトスフィンジウム	
柏原	柏原	柏原			色度・クリプトスフィンジウム	

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛驒市
浄水場名：飛驒市水道事業（古川上水道）高野浄水場
採水の場所：飛驒市古川町本町（飛驒市役所）
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断（おおむね半年に1回）に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：（一財）岐阜県公衆衛生検査センター
毎日検査実施場所：飛驒市古川町本町

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下であるが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
40	蒸発残留物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
41	陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやす水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやす水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			24	9	9	24	9	9	51	9	9	24	9	9		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目（39項目）	年1回					○								1	
	大腸菌（指標菌）	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針（レベル2）
	嫌気性芽胞菌（指標菌）	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針（レベル2）
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(古川上水道)太江浄水場
採水の場所：飛騨市古川町太江(太江農業センター)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市古川町太江

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下であるが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			22	9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	クリプトスポリジウム	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	ジアルジア	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
			2	4	2	2	43	2	2	4	2	2	4	2		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(末高)末高浄水場
採水の場所：飛騨市古川町末真(末高総合研修センター)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市古川町末真

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下であるが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			22	9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(古川数河)数河浄水場
採水の場所：飛騨市古川町数河(数河緑地管理中央センター付近消火栓)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市古川町数河

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
8	六価クロム化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下であるが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			23	9	9	23	9	9	51	9	9	23	9	9		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(三ヶ村)三ヶ村浄水場
採水の場所：飛騨市古川町下野(下野農業研修センター)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市古川町上野

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
12	フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
40	蒸発残留物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
41	陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			24	9	9	24	9	9	51	9	9	24	9	9		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル1であるがレベル2で対応)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル1であるがレベル2で対応)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(中太江)中太江浄水場
採水の場所：飛騨市古川町太江(太江消防器具庫)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市古川町太江

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下であるが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			22	9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業（諏訪）諏訪高区浄水場
採水の場所：飛騨市古川町袈裟丸（袈裟丸総合研修センター）
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断（おおむね半年に1回）に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市古川町杉崎

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下であるが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			22	9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目（39項目）	年1回					○								1	
	大腸菌（指標菌）	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針（レベル3）
	嫌気性芽胞菌（指標菌）	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針（レベル3）
	クリプトスポリジウム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針（レベル3）
	ジアルジア	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針（レベル3）
			2	2	4	2	4	1	4	2	2	4	2	2	4	

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業（諏訪）諏訪低区浄水場
採水の場所：飛騨市古川町 袈裟丸（袈裟丸浄化センター前 公園）
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断（おおむね半年に1回）に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市古川町袈裟丸

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下であるが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可

項目数 22 9 9 22 9 9 51 9 9 22 9 9

※第3水源、第4水源（岩丸）の2水源でそれぞれ実施

原 水	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	－													0	
	ジアルジア	－													0	

0 2 0 0 41 0 0 2 0 0 2 0

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(五ヶ村)五ヶ村浄水場
採水の場所：飛騨市古川町谷(五ヶ村浄化センター)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市古川町谷

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/6以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下であるが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
13	ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブromジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブromホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			23	9	9	23	9	9	51	9	9	23	9	9		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	レベル1であるがレベル2で対応
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル1であるがレベル2で対応)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル1であるがレベル2で対応)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(畦畑)畦畑西浄水場
採水の場所：飛騨市古川町畦畑(畦畑公民館)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市古川町畦畑

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下であるが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			22	9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(畦畑)畦畑東浄水場
採水の場所：飛騨市古川町畦畑(株式会社喜多村)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市古川町畦畑

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下であるが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブromジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブromホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			22	9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛驒市
浄水場名：飛驒市水道事業(平岩)平岩浄水場
採水の場所：飛驒市古川町平岩(平岩農業研修センター)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛驒市古川町平岩

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下であるが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			22	9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(角川)角川浄水場
採水の場所：飛騨市河合町角川(河合振興事務所)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市河合町小無雁

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
40	蒸発残留物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	24	9	9	51	9	9	24	9	9	24		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	クリプトスポリジウム	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	ジアルジア	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
			2	4	2	2	43	2	2	4	2	2	4	2		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(有家)有家浄水場
採水の場所：飛騨市河合町有家(有家公民館)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市河合町有家

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で、停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で、停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(羽根)羽根浄水場
採水の場所：飛騨市河合町羽根(個人宅給水栓)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市河合町羽根

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
40	蒸発残留物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で、停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で、停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	24	9	9	51	9	9	24	9	9	24		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 飛騨市
浄水場名: 飛騨市水道事業(新名)新名浄水場
採水の場所: 飛騨市河合町新名(消火栓)
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称:
毎日検査実施場所: 飛騨市新名町新名

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で、停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で、停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9	22		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(上ヶ島)上ヶ島浄水場
採水の場所：飛騨市河合町元田(消火栓)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市河合町上ヶ島

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
40	蒸発残留物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で、停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で、停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	24	9	9	51	9	9	24	9	9	24		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	クリプトスポリジウム	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	ジアルジア	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
			2	4	2	2	43	2	2	4	2	2	4	2		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(元田)元田浄水場
採水の場所：飛騨市河合町元田(消火栓)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市河合町元田

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で、停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で、停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9	22		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(天生)天生浄水場
採水の場所：飛騨市河合町天生(森林体験交流施設)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市河合町天生

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で、停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で、停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9	22		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 飛驒市
浄水場名: 飛驒市水道事業(稲越)稲越浄水場
採水の場所: 飛驒市河合町稲越(消火栓)
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称:
毎日検査実施場所: 飛驒市河合町稲越

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で、停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で、停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9	22		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業（保木林）保木林浄水場
採水の場所：飛騨市河合町保木林（個人宅給水栓）
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断（おおむね半年に1回）に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市河合町保木林

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4－ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
40	蒸発残留物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
43	2－メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で、停滯しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	24	9	9	51	9	9	24	9	9	24		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目（39項目）	年1回					○								1	
	大腸菌（指標菌）	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針（レベル2）
	嫌気性芽胞菌（指標菌）	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針（レベル2）
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(芦谷) 芦谷浄水場
採水の場所：飛騨市河合町大谷(消火栓)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市河合町大谷

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9	22		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(桂上)桂上浄水場
採水の場所：飛騨市河合町稲越(消火栓)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市河合町稲越

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9	22		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(大木)大木浄水場
採水の場所：飛騨市河合町大谷(個人宅給水栓)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市河合町稲越

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9	22		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(大無雁)大無雁浄水場
採水の場所：飛騨市宮川町大無雁(大無雁重機車庫)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市宮川町大無雁

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	クリプトスポリジウム	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	ジアルジア	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
			2	4	2	2	43	2	2	4	2	2	4	2		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(宮川第1)西忍浄水場
採水の場所：飛騨市宮川町林(宮川振興事務所)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市宮川町林

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9	22		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(種蔵)種蔵浄水場
採水の場所：飛騨市宮川町巢之内(宮川町バス車庫)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市宮川町三川原

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
40	蒸発残留物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	24	9	9	51	9	9	24	9	9	24		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	クリプトスポリジウム	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	ジアルジア	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
			2	4	2	2	43	2	2	4	2	2	4	2		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(打保)打保浄水場
採水の場所：飛騨市宮川町打保(打保防災庫)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市宮川町打保

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(杉原)杉原浄水場
採水の場所：飛騨市宮川町桑野(消火栓)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市宮川町杉原

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	ず
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9	22		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛驒市
浄水場名：飛驒市水道事業(菅沼)菅沼浄水場
採水の場所：飛驒市宮川町菅沼(菅沼集落センター)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛驒市宮川町菅沼

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
40	蒸発残留物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	24	9	9	51	9	9	24	9	9	24		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(戸谷)戸谷浄水場
採水の場所：飛騨市宮川町戸谷(個人宅給水栓)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市宮川町戸谷

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	クリプトスポリジウム	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	ジアルジア	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
			2	4	2	2	43	2	2	4	2	2	4	2		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(小豆沢)小豆沢浄水場
採水の場所：飛騨市宮川町小豆沢(個人宅給水栓)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市宮川町小豆沢

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9	22		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	クリプトスポリジウム	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	ジアルジア	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
			2	4	2	2	43	2	2	4	2	2	4	2		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(岸奥)岸奥浄水場
採水の場所：飛騨市宮川町岸奥(岸奥除雪車庫)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市宮川町岸奥

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
35	銅及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	3ヶ月毎													4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	24	9	9	51	9	9	24	9	9	24		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(丸山)丸山浄水場
採水の場所：飛騨市宮川町丸山(消火栓)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市宮川町丸山

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	3ヶ月毎													4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
40	蒸発残留物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	25	9	9	51	9	9	25	9	9	25		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(高牧)高牧浄水場
採水の場所：飛騨市宮川町高牧(個人宅給水栓)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 8月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市宮川町高牧

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滯しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	3ヶ月毎						○							4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9	22		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(神岡上水道)梨ヶ根浄水場
採水の場所：飛騨市神岡町東町(振興事務所車庫)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 6月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市神岡町船津

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源と していないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源と していないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可

項目数 9 9 23 9 9 51 9 9 23 9 9 23

※大谷系水源は下記のとおり、穴谷系水源は大腸菌及び嫌気性芽胞菌検査を3ヶ月毎、クリプトスポリジウム及びジアルジア検査を年1回行

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			○										1	
	大腸菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	クリプトスポリジウム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	ジアルジア	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)

2 2 43 2 2 4 2 2 4 2 2 4

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 飛騨市
浄水場名: 飛騨市水道事業(神岡上水道)釜崎浄水場
採水の場所: 飛騨市神岡町東雲(西野町集会所)
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 6月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 4月・10月実施
水質検査委託機関名称:
毎日検査実施場所: 飛騨市神岡町東雲

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回													1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブromジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブromホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源と していないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源と していないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			○										1	
	大腸菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	クリプトスポリジウム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	ジアルジア	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)

2 2 43 2 2 4 2 2 4 2 2 4

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 飛騨市
浄水場名: 飛騨市水道事業(山田)山田浄水場
採水の場所: 飛騨市神岡町山田(上山田公民館)
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 6月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 4月・10月実施
水質検査委託機関名称:
毎日検査実施場所: 飛騨市神岡町山田

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回													1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブromジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブromホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	25	9	9	51	9	9	25	9	9	25		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			○										1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	クリプトスポリジウム	年1回						○							1	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	ジアルジア	年1回						○							1	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)

0 0 41 0 0 4 0 0 2 0 0 2

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 飛驒市
浄水場名: 飛驒市水道事業(西・伏方)西浄水場
採水の場所: 飛驒市神岡町西(山田駐在所横駐車場消火栓)
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 6月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 4月・10月実施
水質検査委託機関名称:
毎日検査実施場所: 飛驒市神岡町西

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブromジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブromホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9	22		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			○										1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	0	41	0	0	2	0	0	2	0	0	2		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(西・伏方)伏方浄水場
採水の場所：飛騨市神岡町伏方(薬師堂)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 6月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市神岡町伏方

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回													1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブromジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブromホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9	22		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			○										1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	0	41	0	0	2	0	0	2	0	0	2		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 飛驒市
浄水場名: 飛驒市水道事業(西・伏方)堀之内浄水場
採水の場所: 飛驒市神岡町堀之内(堀之内公民館)
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 6月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 4月・10月実施
水質検査委託機関名称:
毎日検査実施場所: 飛驒市神岡町堀之内

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回													1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブromジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブromホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源と していないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源と していないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			○										1	
	大腸菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	クリプトスポリジウム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	ジアルジア	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)

2 2 43 2 2 4 2 2 4 2 2 4

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 飛驒市
浄水場名: 飛驒市水道事業(寺林)寺林浄水場
採水の場所: 飛驒市神岡町寺林(寺林公民館)
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 6月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称:
毎日検査実施場所: 飛驒市神岡町寺林

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブromジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブromホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源と していないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源と していないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9	22		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			○										1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	クリプトスポリジウム	年1回						○							1	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	ジアルジア	年1回						○							1	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)

0 0 41 0 0 4 0 0 2 0 0 2

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 飛騨市
浄水場名: 飛騨市水道事業(吉田) 吉田浄水場
採水の場所: 飛騨市神岡町吉田(塩野集会所)
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 6月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称:
毎日検査実施場所: 飛騨市神岡町吉田

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回													1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブromジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブromホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9	22		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			○										1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	クリプトスポリジウム	年1回						○							1	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	ジアルジア	年1回						○							1	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)

0 0 41 0 0 4 0 0 2 0 0 2

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 飛騨市
浄水場名: 飛騨市水道事業(上村)上村第1浄水場
採水の場所: 飛騨市神岡町小萱(小萱地区消火栓)
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他
原水全項目水質検査: 6月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 4月・10月実施
水質検査委託機関名称:
毎日検査実施場所: 飛騨市神岡町小萱

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回													1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブromジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブromホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源と していないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源と していないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			○										1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	クリプトスポリジウム	年1回						○							1	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	ジアルジア	年1回						○							1	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)

0 0 41 0 0 4 0 0 2 0 0 2

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛騨市
浄水場名：飛騨市水道事業(上村)上村第2浄水場
採水の場所：飛騨市神岡町小萱(小萱地区消火栓)
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 6月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛騨市神岡町小萱

※浄水は上村第1浄水場と同一

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	—													0	
2	大腸菌	—													0	
3	カドミウム及びその化合物	—													0	
4	水銀及びその化合物	—													0	
5	セレン及びその化合物	—													0	
6	鉛及びその化合物	—													0	
7	ヒ素及びその化合物	—													0	
8	六価クロム化合物	—													0	
9	亜硝酸態窒素	—													0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—													0	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—													0	
12	フッ素及びその化合物	—													0	
13	ホウ素及びその化合物	—													0	
14	四塩化炭素	—													0	
15	1,4-ジオキサン	—													0	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	—													0	
17	ジクロロメタン	—													0	
18	テトラクロロエチレン	—													0	
19	トリクロロエチレン	—													0	
20	ベンゼン	—													0	
21	塩素酸	—													0	
22	クロロ酢酸	—													0	
23	クロロホルム	—													0	
24	ジクロロ酢酸	—													0	
25	ジブロモクロロメタン	—													0	
26	臭素酸	—													0	
27	総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロ メタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルム のそれぞれの濃度の総和)	—													0	
28	トリクロロ酢酸	—													0	
29	ブロモジクロロメタン	—													0	
30	ブロモホルム	—													0	
31	ホルムアルデヒド	—													0	
32	亜鉛及びその化合物	—													0	
33	アルミニウム及びその化合物	—													0	
34	鉄及びその化合物	—													0	
35	銅及びその化合物	—													0	
36	ナトリウム及びその化合物	—													0	
37	マンガン及びその化合物	—													0	
38	塩化物イオン	—													0	
39	カルシウム、マグネシウム等	—													0	
40	蒸発残留物	—													0	
41	陰イオン界面活性剤	—													0	
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフ タレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	—													0	
43	1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン- 2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	—													0	
44	非イオン界面活性剤	—													0	
45	フェノール類	—													0	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—													0	
47	pH値	—													0	
48	味	—													0	
49	臭気	—													0	
50	色度	—													0	
51	濁度	—													0	

項目数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			○										1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	

0 0 0 41 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛驒市
浄水場名：飛驒市水道事業（神岡数河）神岡数河浄水場
採水の場所：飛驒市神岡町数河（数河公民館）
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 6月実施
定期健康診断（おおむね半年に1回）に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛驒市神岡町数河

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回													1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブromジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブromホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源と していないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源と していないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9	22		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目（39項目）	年1回			○										1	
	大腸菌（指標菌）	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針（レベル4）
	嫌気性芽胞菌（指標菌）	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針（レベル4）
	クリプトスポリジウム	年1回						○							1	クリプトスポリジウム対策指針（レベル4）
	ジアルジア	年1回						○							1	クリプトスポリジウム対策指針（レベル4）

0 0 41 0 0 4 0 0 2 0 0 2

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 飛騨市
浄水場名: 飛騨市水道事業(石神)石神浄水場
採水の場所: 飛騨市神岡町石神(いしがみクリエートセンター)
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 6月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 4月・10月実施
水質検査委託機関名称:
毎日検査実施場所: 飛騨市神岡町石神

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回													1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブromジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブromホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			○										1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	クリプトスポリジウム	年1回						○							1	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	ジアルジア	年1回						○							1	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)

0 0 41 0 0 4 0 0 2 0 0 2

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 飛騨市
浄水場名: 飛騨市水道事業(麻生野)麻生野浄水場
採水の場所: 飛騨市神岡町麻生野(麻生野地区ポンプ庫)
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 6月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 4月・10月実施
水質検査委託機関名称:
毎日検査実施場所: 飛騨市神岡町麻生野

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回													1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブromジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブromホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			○										1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル2)
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
			0	0	41	0	0	2	0	0	2	0	0	2		

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名：飛驒市
浄水場名：飛驒市水道事業（森茂）森茂浄水場
採水の場所：飛驒市神岡町森茂（森茂地区消防器具庫）
水源種別：地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査： 6月実施
定期健康診断（おおむね半年に1回）に関する検便検査日： 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称：
毎日検査実施場所：飛驒市神岡町森茂

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回													1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブromジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブromホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9	22		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目（39項目）	年1回			○										1	
	大腸菌（指標菌）	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針（レベル4）
	嫌気性芽胞菌（指標菌）	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針（レベル4）
	クリプトスポリジウム	年1回						○							1	クリプトスポリジウム対策指針（レベル4）
	ジアルジア	年1回						○							1	クリプトスポリジウム対策指針（レベル4）

0 0 41 0 0 4 0 0 2 0 0 2

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 飛騨市
浄水場名: 飛騨市水道事業(下之本)下之本浄水場
採水の場所: 飛騨市神岡町下之本(重機センター)
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 6月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 4月・10月実施
水質検査委託機関名称:
毎日検査実施場所: 飛騨市神岡町和佐府

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回													1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブromジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブromホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源と していないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源と していないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	24	9	9	51	9	9	24	9	9	24		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			○										1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	クリプトスポリジウム	年1回						○							1	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	ジアルジア	年1回						○							1	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)

0 0 41 0 0 4 0 0 2 0 0 2

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 飛騨市
浄水場名: 飛騨市水道事業(谷・中山)中山浄水場
採水の場所: 飛騨市神岡町中山(谷・中山消防器具庫)
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 6月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 4月・10月実施
水質検査委託機関名称:
毎日検査実施場所: 飛騨市神岡町中山

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回													1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブromジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブromホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			○										1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	クリプトスポリジウム	年1回						○							1	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	ジアルジア	年1回						○							1	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)

0 0 41 0 0 4 0 0 2 0 0 2

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 飛騨市
浄水場名: 飛騨市水道事業(柏原)柏原浄水場
採水の場所: 飛騨市神岡町柏原(柏原チェーン脱着所)
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 (その他) 原水全項目水質検査: 6月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称:
毎日検査実施場所: 飛騨市神岡町柏原

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回													1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブromジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブromホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	22	9	9	51	9	9	22	9	9	22		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			○										1	
	大腸菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	クリプトスポリジウム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)
	ジアルジア	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル3)

2 2 43 2 2 4 2 2 4 2 2 4

令和7年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 飛騨市
浄水場名: 飛騨市水道事業(西漆山)西漆山浄水場
採水の場所: 飛騨市神岡町西漆山(個人宅給水栓)
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 6月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 4月・ 10月実施
水質検査委託機関名称:
毎日検査実施場所: 飛騨市神岡町西漆山

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回													1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
8	六価クロム化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下だが安全確認のため
12	フッ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブromクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブromジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブromホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去3年間の検査結果が基準値の1/5超過
40	蒸発残留物	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回						○							1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回						○							1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
項目数			9	9	24	9	9	51	9	9	24	9	9	24		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			○										1	
	大腸菌(指標菌)	毎月			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	毎月			○			○			○			○	4	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	クリプトスポリジウム	3ヶ月毎						○							1	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)
	ジアルジア	3ヶ月毎						○							1	クリプトスポリジウム対策指針(レベル4)

0 0 41 0 0 4 0 0 2 0 0 2