

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況

施設名	飛騨市クリーンセンター
施設の種類	焼却施設
年度	令和6年度

1. 処分した一般廃棄物の各月の種類及び数量

a.種類	可燃ごみ(産業廃棄物を一部含む)												
b.数量(t)	6.4月	6.5月	6.6月	6.7月	6.8月	6.9月	6.10月	6.11月	6.12月	7.1月	7.2月	7.3月	合計
1号炉	244.41	268.34	219.16	259.45	238.47	195.06	364.28	359.56	222.69	97.43	123.15	234.84	2826.84
2号炉	202.96	218.61	186.63	219.62	224.37	186.75	0.00	182.47	210.30	250.58	168.66	199.97	2250.92
合計	447.37	486.95	405.79	479.07	462.84	381.81	364.28	542.03	432.99	348.01	291.81	434.81	5077.76

2. 燃焼状況(焼却を行った日における連続測定結果の日平均値を月平均にした数値)

a.燃焼室中の燃焼ガス温度(測定位置:炉出口、管理基準値:800℃以上)													
温度(℃)	6.4月	6.5月	6.6月	6.7月	6.8月	6.9月	6.10月	6.11月	6.12月	7.1月	7.2月	7.3月	年平均
1号炉	896	893	889	889	891	884	895	898	890	893	892	894	892
2号炉	906	895	894	895	895	877	-	894	892	890	889	894	893
b.集じん器流入燃焼ガス温度(測定位置:バグ入り口、管理基準値:200℃以下)													
温度(℃)	6.4月	6.5月	6.6月	6.7月	6.8月	6.9月	6.10月	6.11月	6.12月	7.1月	7.2月	7.3月	年平均
1号炉	185	184	184	185	185	184	186	187	185	184	185	185	185
2号炉	186	183	185	184	184	183	-	184	183	183	183	184	184
c.排ガス中の一酸化炭素濃度(測定位置:測定孔、管理基準値:100ppm以下)													
濃度(ppm)	6.4月	6.5月	6.6月	6.7月	6.8月	6.9月	6.10月	6.11月	6.12月	7.1月	7.2月	7.3月	年平均
1号炉	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2
2号炉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. ばいじんの除去を行った年月日

設備名称	6.4月	6.5月	6.6月	6.7月	6.8月	6.9月	6.10月	6.11月	6.12月	7.1月	7.2月	7.3月	備考
a.冷却設備 (第1次ガス冷却室)	22	20	17	22	19	30	-	-	16	-	-	17	1号炉
	22	20	17	22	19	30	-	-	16	-	-	17	2号炉
b.排ガス処理設備 (集じん器)	22	20	17	22	19	30	-	-	16	-	-	17	1号炉
	22	20	17	22	19	30	-	-	16	-	-	17	2号炉

4. ダイオキシン類の濃度

項目	測定日	結果報告日	測定位置	基準値	測定結果
排ガス(1回目)1号炉	6月21日	7月16日	煙突 測定孔	5ng-TEQ/m ³ N	0.26 ng-TEQ/m ³ N
排ガス(1回目)2号炉	6月24日	7月16日	煙突 測定孔	"	0.54 ng-TEQ/m ³ N
焼却灰	6月21日	7月16日	上部点検口	3ng-TEQ/g	0.00000078 ng-TEQ/g
飛灰	6月21日	7月16日	上部点検口	"(※)	1.1 ng-TEQ/g
排ガス(2回目)1号炉			煙突 測定孔	5ng-TEQ/m ³ N	ng-TEQ/m ³ N
排ガス(2回目)2号炉			煙突 測定孔	"	ng-TEQ/m ³ N

(※) 飛灰(排ガスのろ過装置により集めた、ばいじん)は、薬剤で固めてから埋立てしているため、基準値は適用除外となっています。

5. ばい煙測定結果(測定位置:測定孔)

項目	基準値	測定結果(1回目)(1号炉)	測定結果(1回目)(2号炉)	測定結果(2回目)(1号炉)	測定結果(2回目)(2号炉)
測定日		6月21日	6月24日		
結果報告日		7月21日	7月24日		
ばいじん濃度	0.15g/m ³ N以下	0.005 g/m ³ N未満	0.004 g/m ³ N未満	g/m ³ N未満	g/m ³ N未満
硫黄酸化物濃度	17.5以下(K値)	0.0079	0.0052		
窒素酸化物濃度	250ppm以下	51 ppm	58 ppm	ppm	ppm
塩化水素濃度	430ppm以下	45 ppm	37 ppm	ppm	ppm