

飛騨市スポーツ施設整備計画改定（案）についての意見と回答

募集期間	令和7年12月26日（金）～令和8年1月16日（金）
募集結果	6件（1団体）

No.	ページ	意見・提案・質問	市の考え方	対応
1	14 （※杉崎公園グラウンド人工芝等再整備事業）	①人工芝の張替え ・経年劣化による芝生の老朽化に伴い平坦な地面になっていない。 ・雨天時にゴムチップが横に流れているためクッション性が無い。	供用開始後13年経過していることや利用頻度が高いこと、また、専門業者の調査などから人工芝の更新や路盤の不陸整正が必要であると認識しているところです。市民活動用の施設として位置付けていますが、観光コンベンションにおいても重要な施設であり、改修の優先度は高いと考えています。 市内には杉崎グラウンドのほかにも3つの人工芝グラウンド（代替施設）があり、整備に多額の費用が必要であることなどの課題もあり、これらの課題を解決して進める事業と考えています。 また、グラウンド全体として整備を進めるにあたっては、広く関係者等の意見を聴取します。	市内の代替施設（他の人工芝グラウンドなど）利用や、整備に必要な財源（国庫補助）確保に関して早急に検討を進めるほか、他の人工芝グラウンドの方向性を確認してまいります。
2	14 （〃）	②ラインの精選 ・カテゴリーによって使用するラインが違い、たくさんのラインが存在するため選手が間違えることが多々ある。使用頻度の多い大人用（105×68）と少年用（68×50）のみにしてほしい。	他のサッカー関係団体等の意見や、近隣自治体グラウンドの状況なども確認しながら検討いたします。	人工芝張替え更新時に対応してまいります。

3	1 4 (〃)	③水場増設 ・現在トイレ側入り口付近に水場があるが、夏場の熱中症対策等を考慮し、反対側入り口付近にも水場があるとよい。	人工芝張替え更新時の付帯整備として実施することを検討してまいりますが、事業費の規模により実施の可否を判断する必要があります。	国庫補助事業（第2世代交付金）での対応を検討してまいります。
4	1 4 (〃)	④夜間照明の修繕 ・トイレ側の照明が暗く、夜間利用の際に見えにくいことがある。反対側は影響ないが差は明らかにある。	夜間照明に使用されているメタルハライドランプは既に製造中止となっており、早急なLED化が必要であると捉えています。整備に多額な費用がかかることなどの課題もあり、これらの課題を解決して進める事業と考えています。	国庫補助（第2世代交付金）、スポーツ振興くじ助成金などの財源確保を検討してまいります。
5	1 4 (〃)	⑤東屋の拡張 ・現在選手控え用として東屋が一つあるが、複数団体が来た時用に場所を広げるとありがたい。 ・日常のトレーニングで使用する際も少し広いとよい。	グラウンド内に救護所等がないため、人工芝張替え更新時の付帯整備として併せて実施することを検討してまいります。	同上
6	1 4 (〃)	⑥備品について ・コーナースタック劣化のため取り替えてほしい。 ・ゴールネットを張り替えてほしい。 ・備品庫を一度整理して、他の団体のコンテナとの棲み分けを。	消耗品、備品に関しては予算状況も見ながら都度対応してまいります。	同左