

# 露店での火気取扱注意事項

飛騨市消防本部 予防課

0577-73-6199

古川消防署北分署

0577-63-2099

神岡消防署 予防消防課

0578-82-1119

## 1 ガスコンロ等の取扱いについて

- (1) 火災予防上安全な距離を保つこと。
- (2) 可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。
- (3) 地震等の対策を講じること。(可燃物の落下等)
- (4) 不燃性の床上又は台上で使用すること。
- (5) 故障し、又は破損したものを使用しないこと。
- (6) 本来の使用目的以外に使用する等不適切な使用をしないこと。
- (7) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。
- (8) 器具の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
- (9) 燃料(ガス)漏れがないことを確認してから点火すること。
- (10) カセットコンロを複数並べて使用しないこと。
- (11) 消火器を準備すること。
- (12) ゴムホース等は器具との接続部分をホースバンド等で締め付けるとともに、適正な長さで取り付け、ひび割れ等の劣化がないか点検すること。
- (13) プロパンガスボンベは直射日光の当たらない通気性の良い場所に設置し、転倒しないよう鎖等で固定すること。

## 2 発電機等の使用について

- (1) ガソリンは消防法で定められた金属製容器(携行缶)で持ち運ぶこと。
- (2) 燃料を補給する場合は、エンジンを停止し、金属製容器(携行缶)の圧力調整ネジ等で容器内の圧力を下げてから補給すること。
- (3) 金属製容器(携行缶)は、火気や高温部から離れた、直射日光の当たらない通気性の良い場所で貯蔵・取扱うこと。

## 露店開設時確認チェックシート

該当する項目を確認し、安全対策をお願いします。

No.	ガスコンロ等の取扱い	確認欄
1	露店の周囲に燃えやすいものはないか 消火栓や防火水槽の使用に支障がないか	
2	可燃性のガスや蒸気が滞留するおそれのない場所か	
3	可燃物が落下しない対策を講じているか（地震対策）	
4	不燃性の台の上で火気使用器具を使っているか	
5	火気使用器具は、故障・破損していないか	
6	使用目的以外に使用していないか	
7	使用燃料以外を燃料としていないか	
8	火気使用器具の周囲は整理・整頓されているか 燃料や可燃物を放置していないか	
9	燃料（ガス）漏れがないか確認したか	
10	カセットコンロを並べて使用していないか	
11	消火器（業務用）は準備したか、使用期限は確認したか （蓄圧式消火器の場合）圧力ゲージは正常か 使用方法は理解しているか	
12	ガスボンベのホースはホースクリップ等で確実に取り付けているか ホースのひび割れはないか	
13	ガスボンベは直射日光が当たらない通気性のいい場所に設置しているか ガスボンベが転倒しないよう固定しているか	

No.	発電機等の使用について	確認欄
1	ガソリンは適切な容器（携行缶）を使用しているか	
2	燃料を補給する際は、エンジンを停止しているか 携行缶の圧力調整ねじ等で容器内の圧力を下げて補給しているか	
3	容器（携行缶）は火気や高温部を避け、直射日光の当たらない場所で保管しているか	